
KRAFTLEDNINGER - HØYSPENT

Instruksen omfatter all aktivitet i NORTØMMER som utføres i en avstand nærmere enn 30 meter fra en høyspent linje eller kabel trase.

Berøring av høyspent linje / kabeltrase med maskin / tre er forbundet med stor fare. Berøring kan medføre alvorlig personskade / død og skader på maskiner.

I tilfelle der Netteier pådras KILE-kostnader (tap som følge av manglende kraftleveranse), kan det bli krevd erstatning av den skadevoldende entreprenør.

Virkeskjøper:

Ved all hogst nærmere enn 30 meter fra en høyspent linje / kabel trase skal virkeskjøper ved planlegging av avvirkning ta kontakt med Netteier for å informere om hogsten og avklare hva som videre skal gjøres.

Virkeskjøper skal i hogstinstruks informere entreprenør om at hogsten inn mot høyspent linje / kabel og hvordan han skal forholde seg iht. denne instruksen. Navn og e-postadresse/telefonnummer til Netteier skal oppgis.

Entreprenør:

Entreprenør skal ha forsikring som dekker kostnader forbundet med uforutsette hendelser (KILE-kostnad).

Dagen før oppstart av hogst skal maskinfører ta kontakt med kontaktperson hos Netteier for å avklare behov for bistand og hvordan forholde seg. Behov for hjelpemannskap skal avklares.

Maskinfører skal be om bekreftelse fra Netteier hvor det framkommer vurdering, behov for hjelpemannskap og at gjeninnkopling vil bli skrudd av. Dette skal dokumenteres og sendes til virkeskjøper og entreprenør. Ved arbeid innenfor sikkerhetsavstand (30 meter) skal Netteier skru av gjeninnkopling av høyspentledningen.

Maskinfører skal under ingen omstendigheter utføre aktivitet som kan medføre risiko for berøring av høyspent linje / kabel med maskin / tre. Ved risiko for dette skal hjelpemannskap fra Netteier tilkalles.